

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

за Доставка на алуминиев сулфат за нуждите на ПСПВ с.Енчец, общ. Кърджали, в пълно съответствие със следните условия и изисквания:

Забележка: Прогнозните количества за две години са 400 тона. Годишните разходи на коагуланта се определят от хидрохимичната характеристика на язовир „Боровица“, както и от физичните, химични и биологични процеси, които в зависимост от различните условия оказват влияние върху качеството на суровата вода.

Поради посочените обстоятелства, участниците в обществената поръчка е необходимо да имат предвид, че действително необходимите количества употребяван коагулант ще бъде в пряка зависимост от метеорологичните условия, които оказват пряко влияние върху повърхностните природни води, като посоченото количество на коагулант може да се различава от прогнозното.

1. Качествени изисквания към продукта:

- Алуминиев сулфат $Al_2(SO_4)_3$ – лесно разтворим за пречистване на питейни води;
- Външен вид – бял на цвят
- Агрегатно състояние – твърдо, трошен с размер на частиците 0,5 -10 мм;
- Съдържание на активно вещество Al_2O_3 - не по-малко от 16%
- Неразтворим твърд остатък - $< 0.2\%$;
- Съдържание на желязо Fe $< 0.01\%$;
- Свободна киселинност в % - отсъства;
- Съдържание на арсен, % $< 0.001\%$;
- Срок на годност на продукта - нелимитиран при условия на сухо съхранение.

II. Разфасовка: Опаковка в 50 кг и/или 1000 кг ПП/ПЕ торби върху европалети;

- Наличие на маркировка с партиден номер и вид на реагента, етикиране съгласно изискванията на българското и европейско законодателство.

III. Други:- Да отговаря на ЕИ 878:2005

IV. Условия на доставка: Франко склада на Възложителя - ПСПВ с.Енчец, общ. Кърджали

